

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

*ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ  
СЕРГИЕВСКИЙ, ИСАКЛИНСКИЙ И КЛЯВЛИНСКИЙ*

*УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ*

(Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Советская 26; тел. 8(84655)2-21-78)

**Предписание № 27/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа села Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области в лице исполняющей обязанности директора Груздевой Натальи Петровны*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника (заместителя начальника)

отдела надзорной деятельности и профилактической работы

по муниципальным районам Сергиевский, Иса克林ский и Клявлинский Плотцева А.Ю.

№ 27 от 24 марта 2021 года,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

10 ч. 00 мин. 31.03.2021 по 10 ч. 30 мин. 26.04.2021 проведена

проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по

муниципальным районам Сергиевский, Иса克林ский и Клявлинский управления надзорной деятель

ности и профилактической работы главного управления МЧС России по Самарской области майоро

внутренней службы Ивашевым Дмитрием Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа села Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области*

*Самарская область, Клявлинский район, с. Ерилкино, ул. Полевая, 2*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Исполняющей обязанности директора Груздевой Натальей Петровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Руководителем не обеспечивается размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября	01.02.2022	



		2020 г. № 1479) п. 11		
2.	Руководителем не обеспечивается наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 30	01.02.2022	
3.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 36	01.02.2022	
4.	Руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) и приложениям N 1 и 2,	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 60	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Сергиевский, Иса克林ский и Клявлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области  
Ивашев Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«26» 04 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)



  
(должность, фамилия, инициалы)

«26» 04 2021 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ  
СЕРГИЕВСКИЙ, ИСАКЛИНСКИЙ И КЛЯВЛИНСКИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Советская 26; тел. 8(84655)2-21-78)

**Предписание № 28/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприя-  
тий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению  
угрозы возникновения пожара**

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя об-  
щеобразовательная школа села Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской  
области в лице исполняющей обязанности директора Груздевой Натальи Петровны*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника (заместителя начальника)

отдела надзорной деятельности и профилактической работы

по муниципальным районам Сергиевский, Иса克林ский и Клявлинский Плотцева А.Ю.

№ 28 от 24 марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

10 ч. 30 мин. 31.03.2021 по 10 ч. 00 мин. 26.04.2021 проведена

проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по

муниципальным районам Сергиевский, Иса克林ский и Клявлинский управления надзорной деятель-

ности и профилактической работы главного управления МЧС России по Самарской области майором

внутренней службы Ивашевым Дмитрием Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеоб-*

*разовательная школа села Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области*

*Самарская область, Клявлинский район, с. Ерилкино, ул. Полевая, 2*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Исполняющей обязанности директора Груздевой Натальей Петровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Руководителем не обеспечивается размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября	01.02.2022	



		2020 г. № 1479) п. 11		
2.	Руководителем не обеспечивается наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 30	01.02.2022	
3.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 36	01.02.2022	
4.	В месте установки приемно-контрольного прибора пожарного отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 10	01.02.2022	
5.	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется (последняя запись 2013).	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 60	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Сергиевский, Иса克林ский и Клявлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области  
Ивашев Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» 04 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

*(Signature)*  
(подпись)

*(Signature)*  
(должность, фамилия, инициалы)

«26» 04 2021 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)**

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

*ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ  
СЕРГИЕВСКИЙ, ИСАКЛИНСКИЙ И КЛЯВЛИНСКИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ*

(Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Советская 26; тел. 8(84655)2-21-78)

**Предписание № 29/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа села Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области в лице исполняющей обязанности директора Груздевой Натальи Петровны*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника (заместителя начальника)

отдела надзорной деятельности и профилактической работы

по муниципальным районам Сергиевский, Исаклинский и Клявлинский Плотцева А.Ю.

№ 29 от 24 марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

11 ч. 00 мин. 31.03.2021 по 11 ч. 00 мин. 26.04.2021 проведена

проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по

муниципальным районам Сергиевский, Исаклинский и Клявлинский управления надзорной деятель-

ности и профилактической работы главного управления МЧС России по Самарской области майором

внутренней службы Ивашевым Дмитрием Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа села Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области*

*Самарская область, Клявлинский район, д. Петровка, ул. Солнечная, 5*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Исполняющей обязанности директора Груздевой Натальей Петровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 54	01.02.2022	



2.	Руководителем не обеспечивается размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 11	01.02.2022	
3.	Руководителем не обеспечивается наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 30	01.02.2022	
4.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 36	01.02.2022	
5.	В месте установки приемно-контрольного прибора пожарного отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 10	01.02.2022	
6.	Руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) и приложениям N 1 и 2,	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 60	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Сергиевский, Исаклинский и Клявлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области  
Ивашев Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) \_\_\_\_\_ (подпись)

«26» 04 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

✓ \_\_\_\_\_ (подпись)

✓ И. О. директора Трушева И.И.  
(должность, фамилия, инициалы)

«26» 04 2021 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)**

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

*ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ  
СЕРГИЕВСКИЙ, ИСАКЛИНСКИЙ И КЛЯВЛИНСКИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ*

(Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Советская 26; тел. 8(84655)2-21-78)

**Предписание № 30/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприя-  
тий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению  
угрозы возникновения пожара**

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя об-  
щеобразовательная школа села Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской  
области в лице исполняющей обязанности директора Груздовой Натальи Петровны*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника (заместителя начальника)

отдела надзорной деятельности и профилактической работы

по муниципальным районам Сергиевский, Исаклинский и Клявлинский Плотцева А.Ю.

№ 30 от 24 марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

09 ч. 30 мин. 31.03.2021 по 09 ч. 30 мин. 26.04.2021 проведена

проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по

муниципальным районам Сергиевский, Исаклинский и Клявлинский управления надзорной деятель-

ности и профилактической работы главного управления МЧС России по Самарской области майором

внутренней службы Ивашевым Дмитрием Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеоб-*

*разовательная школа села Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области*

*Самарская область, Клявлинский район, с. Новое Семенкино, ул. Центральная, 60*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Исполняющей обязанности директора Груздовой Натальей Петровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября	01.02.2022	







Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ  
СЕРГИЕВСКИЙ, ИСАКЛИНСКИЙ И КЛЯВЛИНСКИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Советская 26; тел. 8(84655)2-21-78)

**Предписание № 31/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа села Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области в лице исполняющей обязанности директора Груздевой Натальи Петровны*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника (заместителя начальника)

отдела надзорной деятельности и профилактической работы

по муниципальным районам Сергиевский, Исаклинский и Клявлинский Плотцева А.Ю.

№ 31 от 24 марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

09 ч. 00 мин. 31.03.2021 по 09 ч. 00 мин. 26.04.2021 проведена

проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по

муниципальным районам Сергиевский, Исаклинский и Клявлинский управления надзорной деятель

ности и профилактической работы главного управления МЧС России по Самарской области майором

внутренней службы Ивашевым Дмитрием Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа села Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области*

*Самарская область, Клявлинский район, с. Старый Маклауш, ул. Школьная, 15*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Исполняющей обязанности директора Груздевой Натальей Петровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В пожарном шкафу № 2 пожарный рукав не подсоединен к пожарному крану.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября	01.02.2022	



		2020 г. № 1479) п. 50		
2.	Руководителем не обеспечивается размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 11	01.02.2022	
3.	Руководителем не обеспечивается наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 30	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Сергиевский, Исаклинский и Клявлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области  
Ивашев Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«26» 04 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

«26.04» (подпись) \_\_\_\_\_

И.И. Огуренко (должность, фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_

«26» 04 2021 г.